



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**  
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/K/0703/01/2017

ORYGINAL

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **Grzejniki płytowe KORAD: 10,20. w wersji K, U, VK, Z, W, PLAN.**

Zawierający / containing: stal i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: ogrzewania pomieszczeń o zwiększonych wymaganiach ochrony przed korozją i w zakładach opieki zdrowotnej.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest dotyczy grzejników bez radiatorów i rusztu, zawieszonych 10 cm nad podłogą, 10 cm od ściany, o odległości między płytami większej niż 6 cm i wysokości nie przekraczającej 60 cm. Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sal operacyjnych, OIOM, sal wybudzeniowych)

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

U.S. Steel Kosice, s.r.o. Slovakia  
044 54 Kosice

Vstupny areal U.S Steel, Słowacja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ing. Ferdynand Koca, Head of QMS Department  
044 54 Kosice

Vstupny areal U.S Steel, Słowacja

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-09-07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-09-07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 września 2017

The date of issue of the certificate: 7th September 2017

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*z up. Gawboń S.*  
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287