



U. S. Steel Košice, s.r.o.
A Subsidiary of United States Steel



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING NR. USSK-02/2011

De ondergetekende vertegenwoordiger van de fabrikant:

U. S. Steel Košice, s. r. o.

Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská Republika

Productiebedrijf: **DZ radiatoren en pijpen – bedrijfsafdeling radiatoren**

verklaart hiermede dat het product:

STALEN PANEELRADIATOREN KORAD

Typen: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33

van de hoogtes: 300, 400, 500, 550, 600, 900 mm en lengtes 400 až 3000 mm

in overeenstemming is

met de bepalingen van de Richtlijn van de Raad 89/106/EEG d.d. 21.12.1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten, veranderd door de Richtlijn 93/68/EEG.

Op het product en de productie daarvan is de volgende technische norm van toepassing:

ČSN EN 442-1:1997 / A1:2004
Verwarmingslichamen
Deel 1: Technische parameters en eisen

De stalen paneelradiatoren KORAD zijn bestemd voor zowel collectieve als individuele bouw, zij zijn geschikt voor verwarming met gedwongen hitteconventie of gravitatie omloop van het warmtedragende medium tot op de bedrijfsdruk van 1,0 MPa. Als warmtedragend medium wordt het te behandelen water met maximale bedrijfstemperatuur van 110 °C gebruikt.

De radiatoren bevatten geen schadelijke of gevaarlijke stoffen, met het oog op de reactie tegen vuur zijn zij geclassificeerd als stoffen met de brandbaarheidklasse A1. Radiatoren met aanduiding H en Z zijn geschikt voor de omgeving met strengere hygiënische eisen, terwijl hun installatie aan de toepasselijke nationale voorschriften moet voldoen. Radiatoren, die met zink zijn behandeld, zijn geschikt voor de omgeving met de verhoogde natheid.

Naam en adres van het laboratorium dat de tests uitgevoerd heeft:

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká Republika

De Verklaring van overeenstemming wordt afgegeven op basis van het certificaat Nr. E-30-00531-08-rev.2 d.d. 30.06.2011 afgegeven door de genotificeerde persoon Nr. ES 1015 - Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno. (Machineproefinstituut overheidbedrijf Brno)

De verklaring van overeenstemming geldt vanaf 05.09.2011

Naam: Ing. Jaroslav Grutka
Functie: Directeur DZ radiatoren en pijpen

Ing. Eva Molnárová, PhD.
Afdelingschef QMS

Handtekening: