



**U. S. Steel Košice, s.r.o.**  
A Subsidiary of United States Steel



## DECLARAȚIE DE CONCORDANȚĂ nr. USSK-02/2011

Subsemnatul reprezentant:

**U. S. Steel Košice, s. r. o.**

Vstupný areál U. S. Steel  
044 54 Košice  
Slovenská Republika

Producător: **DZ Radiátory a rúry – secța Calorifere**

Prin aceasta declarăm, că produsul:

### **CALORIFERELE DIN OȚEL TIP PANOU KORAD**

**tipuri: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33**  
**cu înălțimi: 300, 400, 500, 550, 600, 900 mm și lungimi 400 pînă la 3000 mm**  
**este în concordatnță**

cu desemnările directivei de Consiliu 89/106/EHS din 21.12.1988 despre produse de construcție, care a fost modificată prin directiva 93/68/EHS.

La produsul și producția sa este aplicată norma următoare:

**ČSN EN 442-1:1997 / A1:2004**

**Corpuri de încălzire.**

**Partea 1: Parametrii tehnici și cerințe**

Caloriferele din oțel tip panou KORAD Corpuri de încălzire tip placă din oțel KORAD sunt determinate pentru construcții în masă și individuale, potrivite pentru încălzirea prin circuit de materie transportabilă de căldură forțat sau prin circuit natural pînă la presiunea de lucru 1,0 MPa. Ca materie transportabilă de căldură se folosește apa tratată cu temperatura maximă de lucru 110 °C.

Caloriferele nu conțin nici un fel de substanțe dăunătoare sau periculoase, cu privire la reacțiune la foc sunt clasificate în categoria de ardere A1. Caloriferele, etichetate cu H și Z sunt potrivite pentru medii cu cerințe mai mari de igienă, și instalarea acestora trebuie să respecte reglementările naționale relevante. Caloriferle cu finisaj zincat sunt adecvate pentru mediu cu umiditate crescută.

Numele și adresa laboratorului, care a efectuat examinare:

Strojírenský Zkušební Ústav Brno, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO, Česká Republika

Declarație de concordanță este eliberată pe baza certificatului nr. E-30-00531-08-rev.2 din 30.06.2011 stabilit de persoana notificată nr. ES 1015 Strojírenský Zkušební Ústav Brno, s.p.

Declarație de concordanță este valabilă din data de 05.09.2011

Numele: Ing. Jaroslav Grůtka  
Funcția: Director DZ Calorifere și țevi

Ing. Eva Molnárová, PhD.  
Șef secției QMS

Semnătura: