



**U. S. Steel Košice, s.r.o.**  
A Subsidiary of United States Steel



## VYHLÁSENIE ZHODY č. USSK-03/2011

Podpísaný zástupca výrobcu:

**U. S. Steel Košice, s. r. o.**

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice

Slovenská Republika

Výrobný závod: **DZ Radiátory a rúry – prevádzka Radiátory**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

### **OCEĽOVÉ PANELOVÉ RADIÁTORY E KORAD**

typov: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33

výšok: 500, 550, 600, 900 mm a dĺžok 400 až 3000 mm

sú v zhode

s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS z 21.12.1988 o stavebných výrobkoch, zmenená smericou 93/68/EHS.

Na výrobok a jeho výrobu sa uplatňuje táto norma:

**ČSN EN 442-1:1997 / A1:2004**

**Vyhrievacie telesá.**

**Časť 1: Technické parametre a požiadavky**

Oceľové panelové radiátory E KORAD sú určené pre hromadnú aj individuálnu výstavbu, sú vhodné k vykurovaniu núteným alebo samotiažnym obehom teplotonosnej látky do prevádzkového tlaku 1,0 MPa. Ako teplotonosná látka sa používa upravená voda s maximálnou prevádzkovou teplotou 110°C.

Radiátory neobsahujú žiadne škodlivé a nebezpečné látky, z hľadiska reakcie na oheň sú klasifikované do triedy horľavosti A1. Radiátory s označením H a Z sú vhodné do prostredia s vyššou hygienickou náročnosťou, pričom ich inštalácia má zodpovedať príslušnému národnému predpisu. Radiátory s pozinkovanou úpravou sú vhodné do prostredia so zvýšenou vlhkosťou.

Názov a adresa laboratória, ktoré skúšky vykonalo:

Strojnírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká Republika

Vyhlásenie zhody je vydané na základe certifikátu č. E-30-00485-11 zo dňa 30.06.2011 vydaného notifikovanou osobou č. ES 1015 - Strojnírenský zkušební ústav, s. p., Brno.

Vyhlásenie zhody je platné od 05.09.2011

Meno: Ing. Jaroslav Grutka  
Funkcia: Riaditeľ DZ Radiátory a rúry

Ing. Eva Molnárová, PhD.  
Ved. odboru QMS

Podpis: